

# **SIUAEP DE LA BASSE BRESLE**

## **Rapport annuel Sur le Prix et la Qualité du Service public de l'Eau Potable (RPQS-AEP)**

### **Exercice 2023**

## SOMMAIRE

<b>1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE.....</b>	<b>1</b>
1.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI .....	1
1.2 MODE DE GESTION DU SERVICE .....	1
1.3 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE.....	1
1.4 CONVENTIONS D'IMPORT ET (OU) D'EXPORT .....	1
1.5 NOMBRE D'ABONNEMENTS .....	1- 2
1.6 PRELEVEMENT SUR LES RESSOURCES EN EAU .....	2
1.7 PRODUCTION .....	2
1.8 ACHATS D'EAUX TRAITEES (IMPORTATIONS) .....	2
1.9 VOLUMES VENDUS AU COURS DE L'EXERCICE.....	2
1.10 AUTRES VOLUMES .....	3
1.11 LINEAIRE DE RESEAUX DE DESSERTE (HORS BRANCHEMENTS).....	3
1.12 RECAPITULATIF DES DIFFERENTS VOLUMES.....	3
<b>2. TARIFICATION DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE.....</b>	<b>4</b>
2.1 FIXATION DU TARIF EN VIGUEUR.....	4
2.2. PRIX DU SERVICE D'EAU POTABLE.....	4
2.2.1 REDEVANCE POUR POLLUTION DE L'EAU D'ORIGINE DOMESTIQUE.....	4
2.2.2 EVOLUTION DU TARIF DE L'EAU POTABLE.....	4
2.2.3 PRIX TTC DU SERVICE EAU POTABLE AU M3 .....	5
2.3 FACTURES TYPES.....	6
2.4 GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE.....	7 - 8
<b>3. INDICATEURS DE PERFORMANCE.....</b>	<b>9</b>
3.1 QUALITE DE L'EAU.....	9 - 10
3.2 INDICE D'AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU.....	10
3.3 RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION .....	11
3.4 INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON COMPTES.....	11
3.5 INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU .....	12
3.6 TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE .....	12
<b>4. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS.....</b>	<b>12</b>
4.1 BRANCHEMENTS EN PLOMB.....	12
4.2 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE (EN €).....	12
4.3 ETAT DE LA DETTE (€).....	13
4.4 AMORTISSEMENTS .....	13
<b>5. ACTION DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L'EAU .....</b>	<b>13</b>
5.1 ABANDONS DE CREANCES OU VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE .....	13
5.2 OPERATION DE COOPERATION DECENTRALISEE (CF. L 1115-1-1 DU CGCT).....	13
<b>6. SYNTHESE DELEGATAIRE - ESSENTIEL DE L'ANNEE 2013.....</b>	<b>13 - 14</b>
INDICATEURS DU SERVICE.....	14 -15 - 16

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1 Présentation du territoire desservi

- Le service délégué du Syndicat Intercommunal Urbain d'Alimentation en Eau Potable de la Basse Bresle (SIUAEP de la Basse Bresle) regroupe les communes de :

- Eu (Seine-Maritime)
- Le Tréport (Seine-Maritime)
- Mers les Bains (Somme)
- Ponts et Marais (Seine-Maritime)

- Compétences liées au service :

Production

Stockage

Distribution

- Le patrimoine du service est constitué de :

- 1 installation de production d'une capacité totale de 10 600 m<sup>3</sup> par jour.
- 8 réservoirs d'une capacité totale de stockage de 7 600 m<sup>3</sup>.
- 177 kilomètres de canalisations et de branchements dont 123 kms de canalisations de distribution.

## 1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en **délégation de service public**

- Type de contrat : Affermage
- Nom du délégataire : SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE
- Date de début de contrat : 01 janvier 2012
- Date de fin de contrat : 31 décembre 2026
- Missions du délégataire :  
Le SIUAEP de la Basse Bresle a confié à la Société des Eaux de Picardie les missions suivantes au titre de son service d'eau potable :
  - Compteurs eau froide
  - Distribution
  - Elévation
  - Gestion clientèle
  - Production
  - Branchements
  -

Avenant de l'année 2023 :

Il n'y a pas eu d'avenant durant l'exercice.

## 1.3 Estimation de la population desservie

Le service public d'eau potable dessert 14 707 habitants.

## 1.4 Conventions d'import et (ou) d'export

Néant

## 1.5 Nombre d'abonnements

Nombre d'abonnés au 31/12	2022	2023	Observations
- abonnés domestiques	10 935	11 010	+ 0.69 %
- abonnés non domestiques	11	11	0.00 %
<b>Total des abonnés</b>	<b>10 946</b>	<b>11 021</b>	<b>+ 0.69%</b>

La répartition des abonnés (clients) par commune est la suivante :

Commune	Nombre d'abonnés au 31/12/2022	Nombre d'abonnés au 31/12/2023
EU	4 034	4 065
LE TREPORT	3 903	3 904
MERS LES BAINS	2 601	2 643
PONTS ET MARAIS	408	409

## 1.6 Prélèvement sur les ressources en eau

L'origine de l'eau alimentant le service provient de deux forages (BB1 et BB3) situés sur la commune de Ponts et Marais.

	Type de ressource et implantation	Débit nominal <sup>(1)</sup>	Volume prélevé durant l'exercice n-1 (en m <sup>3</sup> )	Volume prélevé durant l'exercice n (en m <sup>3</sup> )	N/N-1
1	Ponts et Marais BB1	250	1 253 145	1 241 931	- 0.89 %
2	Ponts et Marais BB3	120 à 200 (avec variateur de vitesse)			
<b>Total des prélèvements...</b>			1 253 145	1 241 931	

<sup>(1)</sup> débits et durée de prélèvement autorisés par l'arrêté de DUP (préciser les unités)

## 1.7 Production

Localisation	Volume produit durant l'exercice n-1 (en m <sup>3</sup> )	Volume produit durant l'exercice n (en m <sup>3</sup> ) V <sub>1</sub>	Observations
Ponts et Marais BB1 et BB3	1 253 145	1 241 931	- 0.89 %

## 1.8 Achats d'eaux traitées (Importations)

Néant

## 1.9 Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice n-1 (en m <sup>3</sup> )	Volumes vendus durant l'exercice n(en m <sup>3</sup> )	Observations
Abonnés domestiques	855 562	844 763	- 1.26 %
Autres abonnés	42 602	42 439	- 0.38 %
<b>Total vendu aux abonnés : V<sub>7</sub></b>	898 164	887 202	- 1.22 %
Service de <sup>(1)</sup>	0	0	0
Service de <sup>(1)</sup>	0	0	0
<b>Total exporté vers d'autres services : V<sub>3</sub></b>	0	0	0

<sup>(1)</sup> Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable

## 1.10 Autres volumes

Volume de service :  $V_9 = 20\,000\text{ m}^3$

Volume consommateurs sans comptage :  $V_8 = 26\,548\text{ m}^3$


## 1.11 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 123 604 ml au 31/12/2023.

## 1.12 Récapitulatif des différents volumes

Les différents volumes intervenant au long de la chaîne de distribution de l'eau potable sont définis par le décret n° 2007-765 du 02/05/2007. Leurs définitions et leurs valeurs sont rappelées ci-dessous :

- $V_1$  ou volume produit (Volume issu des ouvrages de production du service et introduit dans le réseau de distribution)
- $V_2$  ou volume importé (Volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur)
- $V_3$  ou volume exporté (Volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur)
- $V_4$  ou volume mis en distribution ( $V_1 + V_2 - V_3$ )
- $V_5$  ou pertes ( $V_6 - V_4$ )
- $V_6$  ou volume consommé autorisé ( $V_7 + V_8 + V_9$ )
- $V_7$  ou volume comptabilisé (Ce volume résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés)
- $V_8$  ou volume consommateurs sans comptage (Volume utilisé sans comptage par des usagers connus avec autorisation)
- $V_9$  ou volume de service du réseau (Volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution)



## 2. Tarification de l'eau et recettes du service

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le

ID : 076-217607118-20241023-DELIB2024\_115-DE



### 2.1 Fixation du tarif en vigueur

Le SIUAEP de la Basse Bresle étant en délégation de service, les tarifs concernant la part de la Société des Eaux de Picardie sont fixés par contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat

### 2.2 Prix du service d'eau potable

La part du délégataire comprend une partie fixe ou abonnement et une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable. Les abonnements sont payables d'avance semestriellement et les volumes sont relevés annuellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. Les factures intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

La part de la collectivité comprend uniquement une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable.

#### 2.2.1- Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

Cette redevance est reversée par le délégataire à l'Agence de l'eau

	1 <sup>er</sup> janvier 2023	1 <sup>er</sup> janvier 2024
Redevance pour pollution domestique (€ HT/m <sup>3</sup> )	0.3800	0.3800

#### 2.2.2- Evolution du tarif de l'eau potable

Les tarifs applicables aux 01/01/ année n-1 et 01/01/année n sont les suivants :

Tarifs		Au 01/01/ année n-1		Au 01/01/ année n	
<b>Part de la collectivité</b>					
Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) (€ HT/m <sup>3</sup> )		0.8000 €		0.8000 €	
<b>Part du délégataire</b>					
Part fixe (€ HT/an)	Abonnement <sup>(1)</sup> y compris location du compteur	79.98 €		83.20 €	
Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) consommation		0,6255 €		0.6508 €	
<b>Taxes et redevances</b>					
Taxes	Assujettissement TVA 5,5% <sup>(2)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Redevances	Préservation des ressources en eau - Agence de l'eau - (€ HT/m <sup>3</sup> )	0.0976 €		0.0850 €	
	Pollution domestique (€ HT/m <sup>3</sup> )	0.3800€		0.3800€	

<sup>(1)</sup> Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

**2.2.3- Prix TTC du service eau potable au m3 pour 120 m3 (D**

A titre indicatif, les tarifs au 01/01/2023 et au 01/01/2024 pour une consommation d'un ménage de référence sur la commune de EU (120m3/an) sont :

<b>EU Prix du service de l'eau potable</b>	<b>Volume M3</b>	<b>Montant au 01/01/2023</b>	<b>Montant au 01/01/2024</b>	<b>N/N-1</b>
<b>Part du délégataire</b>		<b>155.04</b>	<b>161.30</b>	<b>4.04%</b>
Abonnement		79.98	83.20	4.03%
Consommation	120	75.06	78.10	4.05%
<b>Part Collectivité</b>		<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	<b>0.00%</b>
Consommation	120	96.00	96.00	0.00%
<b>Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)</b>	120	11.71	10.20	-12.89%
<b>Organismes publics</b>		<b>45.60</b>	<b>45.60</b>	<b>0.00%</b>
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)	120	45.60	45.60	0.00%
Total € HT		308.35	313.10	1.54%
TVA		16.96	17.22	1.53%
<b>TOTAL € TTC</b>		<b>325.31</b>	<b>330.32</b>	<b>1.54%</b>
<b>Prix TTC su service au m3 pour 120 m3</b>		<b>2.71</b>	<b>2.75</b>	<b>1.48%</b>

### 2.3 Facture d'eau type

Dans le cas du syndicat, le tarif pour chaque commune est :

EU-LE TREPORT-MERS LES BAINS-PONTS ET MARAIS	m <sup>3</sup>	Prix au 01/01/2024	Montant au 01/01/2023	Montant au 01/01/2024	N/N-1
<b>Production et distribution de l'eau</b>			<b>262.75</b>	<b>267.50</b>	<b>1.81%</b>
<b>Part délégataire</b>			<b>155.04</b>	<b>161.30</b>	<b>4.04%</b>
Abonnement			79.98	83.20	4.03%
Consommation	120	0.6508	75.06	78.10	4.05%
<b>Part syndicale</b>			<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	<b>0,00%</b>
Consommation	120	0,8000	96.00	96.00	0,00%
<b>Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)</b>	<b>120</b>	<b>0,0850</b>	<b>11.71</b>	<b>10.20</b>	<b>-12.89%</b>
<b>Collecte et dépollution des eaux usées</b>			<b>354.38</b>	<b>378.48</b>	<b>6.80%</b>
<b>Part délégataire collecte</b>			<b>49.68</b>	<b>54.20</b>	<b>9.10%</b>
Abonnement			18.90	20.62	9.10%
Consommation	120	0.2798	30.78	33.58	9.10%
<b>Part autre(s) délégataire(s)</b>			<b>304.70</b>	<b>324.28</b>	<b>6.43%</b>
<b>Abonnement</b>			<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Consommation</b>	<b>120</b>	<b>2.5773</b>	<b>289.70</b>	<b>309.28</b>	<b>6.76 %</b>
<b>Organismes publics et TVA</b>			<b>122.42</b>	<b>125.09</b>	<b>2.18%</b>
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3800	45.60	45.60	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,1850	22.20	22.20	0,00%
TVA			54.62	57.29	4.89%
<b>TOTAL € TTC</b>			<b>739.55</b>	<b>771.07</b>	<b>4.26%</b>

Pour exactitude : la part autre(s) délégataire(s), sur la facture VEOLIA se détaille ainsi :

<b>Part délégataire Traitement</b>			<b>107.30</b>	<b>108.88</b>
Consommation	120	0.9073	107.30	108.88
<b>Part syndicale collecte</b>			<b>96</b>	<b>96</b>
Consommation	120	0,8000	96	96
<b>Part syndicale dépollution</b>			<b>86.40</b>	<b>104.40</b>
Consommation	120	0.8700	86.40	104.40
<b>Part syndicale</b>			<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
Abonnement			15.00	15.00
<b>PART AUTRE(S) DELEGATAIRE(S)</b>			<b>304.70</b>	<b>324.28</b>

## 2.4 Gestion financière et patrimoniale : Compte annuel de résultat de l'exploitation

Etat détaillé des produits :

L'état ci-dessous détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.

### Le CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières ».

LIBELLE	2022	2023	Ecart
<b>PRODUITS</b>	<b>2 585 596</b>	<b>2 682 951</b>	<b>3.77 %</b>
Exploitation du service	1 367 058	<b>1 466 416</b>	
Collectivités et autres organismes publics	1 064 725	1 041 887	
Travaux attribués à titre exclusif	21 515	51 848	
Produits accessoires	132 298	122 800	
<b>CHARGES</b>	<b>2 189 492</b>	<b>2 243 824</b>	<b>2.48 %</b>
Personnel	421 180	419 900	
Energie électrique	27 942	66 387	
Produits de traitement	4 068	4 769	
Analyses	7 570	5 696	
Sous-traitance, matières et fournitures	230 240	236 326	
Impôts locaux et taxes	24 569	28 586	
Autres dépenses d'exploitation	173 528	178 821	
	<i>Télécommunication, poste et télégestion</i>	15 961	15 424
	<i>Engins et véhicules</i>	104 404	82 895
	<i>Informatique</i>	83 172	89 270
	<i>Assurances</i>	12 442	11 996
	<i>Locaux</i>	57 796	67 291
	<i>Autres</i>	- 100 246	- 88 057
Contribution des services centraux et recherche	102 363	114 470	
Collectivités et autres organismes publics	1 064 725	1 041 887	
Charges relatives aux renouvellements	20 414	20 464	
	<i>Pour garantie de continuité de service</i>	3 204	3 254
	<i>Fonds contractuel (Renouvellements)</i>	17 210	17 210
Charges relatives aux investissements	50 785	51 546	
	<i>Programme contractuel (Investissements)</i>	50 785	51 546
Charges relatives aux compteurs du domaine privé	29 216	39 813	
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	32 890		
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>396 104</b>	<b>439 127</b>	<b>10.86%</b>
<b>Impôts sur les sociétés (calcul normatif)</b>	<b>99 019</b>	<b>109 776</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>297 083</b>	<b>329 350</b>	<b>10.86%</b>

 **L'état détaillé des produits**

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE (données en €)

Référence: P050E

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le :



ID : 076-217607118-20241023-DELIB2024\_115-DE

LIBELLE	2022	2023	Ecart
Recettes liées à la facturation du service dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) dont variation de la part estimée sur consommations	1 367 058 1 359 049 8 008	1 466 416 1 450 967 15 449	7.27%
<b>Exploitation du service</b>	<b>1 367 058</b>	<b>1 466 416</b>	<b>7.27 %</b>
Produits : part de la collectivité contractante dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) dont variation de la part estimée sur consommations	702 813 701 446 1 367	688 551 685 806 2 745	-2.03%
Redevance prélèvement (Agence de l'Eau) dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) dont variation de la part estimée sur consommations	85 861 85 605 255	83 959 83 623 336	-2.22%
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau) dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) dont variation de la part estimée sur consommations	276 052 270 336 5 716	269 377 267 639 1 739	-2.42%
<b>Collectivités et autres organismes publics</b>	<b>1 064 725</b>	<b>1 041 887</b>	<b>-2.14 %</b>
<b>Produits des travaux attribués à titre exclusif</b>	<b>21 515</b>	<b>51 848</b>	<b>NS</b>
<b>Produits accessoires</b>	<b>132 298</b>	<b>122 800</b>	<b>-7.18 %</b>

### 3. Indicateurs de performance

#### 3.1 Qualité de l'eau

Sur tous les services qui lui sont confiés, Véolia complète le contrôle réglementaire réalisé par l'Agence Régionale de Santé, par un plan d'autocontrôle de la qualité de l'eau sur la ressource et sur l'eau produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur le point de captage, dans les usines de production d'eau potable et sur le réseau de distribution jusqu'au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces prélèvements concernent l'ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physicochimiques. Le tableau suivant présente le nombre de résultats d'analyses réalisées sur l'ensemble des systèmes :

Paramètres	Contrôle sanitaire	Surveillance du délégataire	Analyses supplémentaires
Microbiologiques	246	132	36
Physico-chimiques	2835	135	

Détail des non-conformités par rapports aux références de qualité :

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb D'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Bact et spores sulfito-rédu	0	1	0	1	31	21	0n/100ml
Bactéries Coliformes	0	1	1	0	43	21	0n/100ml

Détail des non-conformités par rapports aux limites de qualité :

Paramètres	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Chloridazone despphényl	0	0.102	2	0	6	0	0.1ug/L
Nickel	0	25.3	1	0	2	0	20 ug/l

Composition de l'eau du robinet

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l'eau résulte ici d'analyses réglementaires réalisées pour le compte de l'Agence Régionale de Santé, et des analyses d'autocontrôle pilotées par Véolia :

Paramètre	Mini	Maxi	Nb d'analyses	Unité	Valeur du seuil
Calcium	102.50	110.70	5	Mg/l	Sans objet
Chlorures	21.40	25	10	Mg/l	250
Fluorures	90	110	5	µg/l	1500
Magnésium	3	3,40	5	Mg/l	Sans objet
Nitrates	10.40	13	31	Mg/l	50

Pesticides totaux	0.01	0,24	7		
Potassium	1,40	1,90	3		
Sodium	12.20	13,30	5	Mg/l	200
Sulfates	0	8.40	10	Mg/l	250
Titre Hydrotimétrique	17.10	29.70	10	°F	Sans objet

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le

µg/l

S<sup>2</sup>LOW

ID : 076-217607118-20241023-DELIB2024\_115-DE

Mg/l

Sans objet

### Evolution de la qualité de l'eau :

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Paramètres microbiologiques</b>					
<b>Taux de conformité microbiologique</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Nombre de prélèvements conformes	39	45	41	43	42
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements	39	45	41	43	42
<b>Paramètres physico-chimique</b>					
<b>Taux de conformité physico-chimique</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Nombre de prélèvements conformes	35	37	38	34	32
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	2
Nombre total de prélèvements	35	37	38	34	34

### 3.2 Indice d'avancement de protection des ressources en eau

Pour l'année 2023, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 60 %.

### 3.3 Rendement du réseau de distribution

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution est :

$$\frac{V_6 + V_3 \times 100}{V_1 + V_2} = 77.9\%$$

### 3.4 Indice linéaire des volumes non comptés

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

L'indice linéaire des volumes non comptés est :

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365</b>	<b>6.97</b>	<b>7.43</b>	<b>6.37</b>	<b>8.00</b>	<b>7.12</b>
Volume mis en distribution (m3) A	1 210 730	1 232 719	1 165 000	1 253 145	1 241 931
Volume comptabilisé 365 jours (m3) B	897 559	897 209	877 545	892 516	920 689
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	123 015	123 299	123 543	123 455	123 604

### 3.5 Indice linéaire de pertes en réseau

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

L'indice linéaire de pertes en réseau est :

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j (A-B)/(L/1000)/365)</b>	<b>646</b>	<b>6.72</b>	<b>5.74</b>	<b>7.10</b>	<b>6.09</b>
Volume mis en distribution (m3) A	1 210 730	1 232 719	1 165 000	1 253 145	1 241 931
Volume comptabilisé 365 jours (m3) B	920 559	929 337	906 277	933 055	967 237
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	123 015	123 299	123 543	123 455	123 604

### 3.6 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal à la moyenne sur 5 ans du linéaire renouvelé total rapporté à la longueur totale du réseau : 0.45%

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)</b>	<b>0.68</b>	<b>0.54</b>	<b>0.44</b>	<b>0.47</b>	<b>0.45</b>
Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors branchements (ml))	123 015	123 299	123 543	123 455	123 604
Longueur renouvelée totale (ml)	277	688	0	850	969
Longueur renouvelée par le Délégué (ml)	0	0	0	0	0

## 4. Financement des investissements

### 4.1 Branchements en plomb

<b>Renouvellement des branchements plomb</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nombre total des branchements	8 887	8 899
Dont branchements en plomb	1014	973
Nombre total des branchements en plomb supprimés dans l'année	0	41
Nombre de branchements neufs	7	15

### 4.2 Travaux engagés au cours de l'exercice (en €)

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatives à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Solde à fin de l'exercice (€)</b>	<b>83 933.52</b>	<b>82 024.07</b>
Dotations de l'exercice		17 210.00
Dépense de l'exercice		19 119.45

### 4.3 Etat de la dette (€)

L'état de la dette du SIUAEP de la Basse Bresle au 31 décembre de l'année n fait apparaître les valeurs suivantes :

	2022	2023
Capital restant dû au 31 décembre	495 886.71	1 419 365.58
Remboursement au cours de l'exercice	87 397.78	92 992.04
<i>dont en intérêts</i>	10 876.65	12 082.45
<i>dont en capital</i>	76 521.13	80 909.59

### 4.4 Amortissements

	2023
Montant de la dotation aux amortissements	106 098.64 €

## 5. Action de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

### 5.1 Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité

4

### 5.2 Opération de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Néant

## 6. Synthèse Délégataire– Essentiel de l'année 2023

L'eau distribuée sur le Syndicat est de bonne qualité et répond à l'ensemble des paramètres des normes de potabilité.

Les volumes vendus de 887 202m<sup>3</sup> a baissé par rapport à 2022 : 898 164 m<sup>3</sup>

### Contrôle réglementaire annuel :

L'ensembles des installations comportant des équipements électromécaniques, de levage ou à pression est soumis annuellement à des contrôles réglementaires par un organisme spécialisé agréé. Les comptes rendus sont exploités et donnent lieu à la mise en œuvre de programmes de mise en conformité des installations.

Réalisations en 2023 :

Nature du contrôle	Installations concernées	Date du dernier contrôle
Installations électriques	Tous les sites	DU 11/09/23 AU 02/11/23
Equipements de levage	Tous les sites	DU 11/09/23 AU 02/11/23
Portes et portails	Tous les sites	DU 11/09/23 AU 02/11/23
Extincteur	Tous les sites	DU 13/11/23 AU 20/12/23
BAES	Tous les sites	DU 13/11/23 AU 20/12/23

### Réalisation d'opérations de maintenance :

Le SIG est un composant essentiel de la gestion du patrimoine réseau. Il permet l'inventaire et la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements d'exploitation. Ce qui permet d'intervenir au quotidien et ainsi d'optimiser l'exploitation et le renouvellement.

### Les travaux de renouvellement suivants ont été réalisés :

→ Les installations

Installations électromécaniques	Opération réalisée l'exercice	
<b>SUPPRESSEUR HARENCOURT</b>		
Armoire électrique de commande	Renouvellement	Compte
Télésurveillance	Renouvellement	Compte
<b>SURPRESSEUR RUE DUMONT – MERS</b>		
<b>LOCAL ATTENANT AU RESERVOIR RUE DUMONT</b>		
Pompe 1 – 40 M3H A 57 M	Renouvellement	Compte

→ Les compteurs

Renouvellement des compteurs	2019	2020	2021	2022	2023	N/N-1
Nombre de compteurs	11 653	11 656	11 673	11 767	11 832	0.6%
Nombre de compteurs remplacés	314	802	594	1 639	688	-58.0%
Taux de compteurs remplacés	2.7	6.9	5.1	13.9	5.8	-58.3%

→ Les branchements

Renouvellement des branchements plomb	2019	2020	2021	2022	2023	N/N-1
Nombre de branchements	8 828	8 848	8 886	8 887	8 899	0.1%
<i>Dont branchements plomb au 31 décembre (*)</i>	1 089	1 044	1 014	1 014	973	-4.0 %
<i>% de branchements restant au 31 décembre</i>	12.3%	11.8 %	11.4 %	11.4 %	10.9 %	-4.4 %
Branchements plomb supprimés pendant l'année (**)	93	45	32	0	41	100%
<i>% de branchements plomb supprimés</i>	7.87 %	4.13 %	3.07 %	0.00 %	4.04 %	100%

(\*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur

(\*\*) Par le Délégué et par la Collectivité

Les travaux de renouvellement réalisés par la Collectivité :

Adresse	Observations	Travaux
Le Tréport : RD 940 phase 3	Canalisation de 1945 et branchts	16 branchts plb et 7 PE noir
Mers RD 1015 : SGD/Froideville	2 cana. de Ø 200 et 104 branchts	39 branchts plb/37 PE noir 955ml de réseau
Toutes communes : diverses rues	16 branchts plb	Branchements
Le Tréport : RD 940 phase 4	Cana conservée et 26 branchts	1 brancht plb – 8 branchts PE noir
Eu : rue de la Poste	Cana conservée et 7 branchts	1 brancht PE noir
Eu : rue de la Maladrerie	170 ml cana de 1900 - 6 branchts	3 branchts plb – 3 PE noir - 160ml
Ponts-et-Marais : rue Tangret Tollier	Cana. 40 ml – 15 branchts	22 PE noir – 30 ml réseau
Ponts-et-Marais : rue Tanget Tollier	Débimètre	5 ml

## INDICATEURS DU SERVICE

Libellés	Producteur	Valeur
<b>Les volumes</b>		
Volume prélevé	Délégué	1 241 931 m3
Volume produit	Délégué	1 241 931 m3
Volume acheté à d'autres services d'eau potable	Délégué	0
Volume mis en distribution	Délégué	1 241 931 m3
Volume de service du réseau	Délégué	20 000 m3
<b>L'activité clientèle</b>		
Nombre de communes	Délégué	4
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	Collectivité	14 707
Nombre total d'abonnés	Délégué	11 021
Abonnés domesti.	Délégué	11 010





**Satisfaction des usagers à l'accès à l'eau**

- Existence d'une mesure de satisfaction clientèle
- Existence d'une Commission consultative des services publics locaux
- Taux de satisfaction globale par rapport au service
- Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement

**Certification**

- Certifications ISO 9001, 14001, 50001
- Liaison du service à un laboratoire accrédité

Délégataire	
Délégataire	81%
Délégataire	oui
Délégataire	
Délégataire	En vigueur
Délégataire	oui